



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche
Servizio Energia

ITER DOCUMENTALE DEL DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

DIRIGENTE SETTORE

Dott. Luigi Velleca

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gianpaolo Signoriello

RESP. DI PROCEDIMENTO

Sig. Gianpaolo Signoriello

OGGETTO: D. Lgs. 387/03, art. 12, DGR n. 1642/09 e DGP n. 814/09. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di fonte fotovoltaico, di potenza prevista pari a 993 Kw – località Giarretiello nel Comune di Benevento

Proponente: Ditta Geosystem srl con sede in Montesarchio (Bn) – Via Biancolelle, 35.



PROVINCIA DI BENEVENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 statuisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che la DGR 1642/09 disciplina "lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, in merito all'installazione e al corretto inserimento sul territorio della Regione Campania di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile", costituendo la stessa atto generale di indirizzo per l'amministrazione procedente;
- che con DGR 1642/09, la Giunta Regionale ha affidato alle Provincie le competenze per lo svolgimento delle procedure autorizzative alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile fino alla potenza di 1 MW;
- che con delibera di Giunta Provinciale n. 814 del 29.12.2009, si procedeva alla presa d'atto della D.G.R. n. 1642 del 30.10.2009;
- che la determinazione, n. 220 del 10.09 2009, del dirigente il Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche della Provincia di Benevento, concerne la istituzione della conferenza di servizi;

CONSIDERATO

- che con nota acquisita al protocollo provinciale n. 3441 del 04/02/2010 la società Geosystem srl (di seguito: il Proponente) con sede legale in Montesarchio (BN) alla via Biancolelle, 35 ha presentato istanza, con allegato progetto definitivo, di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, mediante tecnologia fotovoltaica, per una potenza nominale di 0,993 MWt, da realizzare in località Giarretiello nel Comune di Benevento su terreni riportati in Catasto come di seguito:

COMUNE DI BENEVENTO

- foglio 43 p.lla 24
- che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:



PROVINCIA DI BENEVENTO

- dati generali del proponente;
 - dati e planimetrie descrittivi del sito;
 - soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore;
 - planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;
 - relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di Esecuzione dei lavori di costruzione;
 - analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
 - certificato di destinazione urbanistica;
 - certificazione sulla titolarità dei suoli;
- che, con nota prot. n.6561 del 07/06/2010 è stata indetta e convocata la prima riunione della prescritta Conferenza dei Servizi per il giorno 21/06/2010;
- che il verbale della riunione di Conferenza è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni invitate con nota del 28/07/2010 prot. n. 11066;
- che con nota del 07/07/2010 prot. n. 7701 è stata convocata la seconda Conferenza dei Servizi per il giorno 22/07/2010;
- che il verbale della riunione di conferenza è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni invitate con nota del 02/11/2010 prot. n. 16120;
- che, con nota prot. n 961 del 03/02/2011 è stata convocata Conferenza dei Servizi Conclusiva per il giorno 17/02/2011 ed il relativo verbale è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni invitate con nota prot. n. 2472 del 25/02/2011;

PRESO ATTO

dei pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate di seguito riportati:

- a) nota dell'Aeronautica Militare , prot. n. 47471 del 08/09/2010, con la quale si rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;
- b) nota dell'ARPAC prot. n.4208 del 07/02/2011 con la quale esprime parere tecnico favorevole per l'acustica ambientale con prescrizioni e parere tecnico favorevole per i campi elettrici e magnetici con prescrizioni;
- c) nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno prot. n. 5363 del 22/06/2010 con la quale si esprime parere favorevole ai lavori in progetto;
- d) nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento prot. n. 5415 del 14/06/2010 con la quale si dichiara la non competenza;
- e) nota del Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 30715 del 24/06/2010 ribadita con nota prot. n. 34111 del 14/07/2010 , con la quale si dichiara che " non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse" ;
- f) nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, prot. n. 1782 del 08/02/2011 con la quale si dichiara la non competenza;
- g) nota dell' ENEL prot. n. 0718972 del 14/10/2009 Codice di Rintracciabilità T0031401 nonché la sua accettazione come risulta anche dalla relazione istruttoria del Genio Civile di Benevento del 14/02/2010 prot. n. 115912 a firma dell'ing. Nazzareno Olivieri;



PROVINCIA DI BENEVENTO

- h) nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. di Napoli, prot. n.3162 del 17/06/2010, con la quale “si prende atto dell’assenza d’interferenze tra il tracciato dei costruendi elettrodotti a 20 KW e sistemi di pubblico trasporto ad impianto fisso, sia in esercizio che in progetto, ricadenti sotto la giurisdizione di questo Ufficio”;
- i) relazione istruttoria del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento del 14/02/2010 prot. n. 115912 acquisita in sede di Conferenza, con la quale si esprime parere positivo con prescrizioni ;
- j) Nota del Comune di Benevento – Settore Urbanistica - prot. n. 2917 del 12/07/2010 con la quale “Esprime con la presente nota il proprio parere alla realizzazione dell’intervento progettato. La particella interessata dall’intervento in questione (n. 24 fg.43) cge non è gravata da alcun tipo di vincolo, così come non lo sono tutte le particelle interessate dall’attraversamento del cavidotto esterno indicato nel progetto presentato .Per quanto di competenza, allo stato e salvo quanto innanzi riferito, non sussistono ostacoli alla realizzazione dell’impianto programmato”;
- k) nota della Regione Campania – S.T.A.P.F. – prot. n. 527797 del 18/06/2010 con la si comunica che il Comune di Benevento è risultato escluso dalle aree soggette a vincolo idrogeologico, istituito ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 ed in applicazione dell’art. 23 della L.R. 11/96;
- l) Regione Campania – Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Assente - a norma dell’art. 14 ter n. 7 L. 241/90 e s.m.i. “si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell’ambiente e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico – territoriale e alla tutela dell’ambiente, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS E AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”;
- m) nota del Comando Militare Esercito Campania, prot. n. 11836 del 16/07/2010, con la quale “ si esprime nulla osta di competenza, in merito ai soli aspetti demaniali, per la realizzazione dell’opera in oggetto”;
- n) nota della Giunta Regionale della Campania – Settore Regolazione dei Mercati prot. n. 623854 del 21/07/2010, con la quale si dichiara che “ non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione degli impianti in questione limitatamente agli aspetti della produzione energetica da fonte rinnovabile” ;
- o) nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento, prot. n. 12973 del 21/06/2010, con la quale si chiedeva una completa ed esauriente attestazione circa l’esistenza di aree tutelate ex art. 142 del D.Lgs 42/2004 ai fini della verifica della propria competenza all’espressione di un parere; considerato che a tale richiesta è pervenuto riscontro da parte del proponente con nota del 03/02/2011 al prot. n. 2815, questo Ufficio, con nota prot. n. 3729 del 15/02/2011, ritiene l’intervento compatibile, non essendo l’area prescelta per l’installazione dell’impianto gravata da vincoli paesaggistici, ai sensi della vigente normativa, e dispone prescrizione.



PROVINCIA DI BENEVENTO

- p) nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta prot. n. 1303 del 01/02/2011 con la quale esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere previste in progetto con prescrizione.
- q) Nota della Giunta Regionale della Campania – SIRCA - Assente - a norma dell'art. 14 ter n. 7 L. 241/90 e s.m.i. "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico – territoriale e alla tutela dell'ambiente, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS E AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";
- r) Nota dell' Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 prot. n. 24795 del 17/02/2001 con la quale si esprime parere sanitario favorevole, nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Arpac, in relazione alle potenziali ricadute sui recettori sensibili. Sono fatte salve le ulteriori cautele, che si dovessero rendere necessarie in corso d'esercizio a tutela della salute pubblica.
- s) nota della Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità – Assente - a norma dell'art. 14 ter n. 7 L. 241/90 e s.m.i. "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico – territoriale e alla tutela dell'ambiente, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS E AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";
- t) Provincia di Benevento – Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura - Assente - a norma dell'art. 14 ter n. 7 L. 241/90 e s.m.i. "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico – territoriale e alla tutela dell'ambiente, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS E AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";
- u) Provincia di Benevento – Settore Urbanistica – l'ing. Filippo Iadanza prende atto dei pareri espressi;
- v) Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Campania del 22/09/2010 con la quale si rilascia Nulla Osta Provvisorio alla costruzione, subordinandolo all'osservanza di prescrizioni;
- w) Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro – Assente - a norma dell'art. 14 ter n. 7 L. 241/90 e s.m.i. "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico – territoriale e alla tutela dell'ambiente, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS E AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";
- x) Regione Campania – Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere, Risorse Geotermiche – Assente - a norma dell'art. 14 ter n. 7 L. 241/90 e s.m.i. "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico – territoriale e alla tutela dell'ambiente, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS E AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";
-



PROVINCIA DI BENEVENTO

CONSIDERATO

- che l'art. 12 co. 3 del D. Lgs. 387/03 stabilisce che l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rilasciata dalla Provincia di Benevento Settore Territorio e Ambiente – Trasporti e Politiche Energetiche – costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

TENUTO CONTO

- dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle conclusioni di cui al relativo verbale;

CONSTATATO

- che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una autorizzazione unica;
- che l'intervento proposto è compatibile con le "Linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel settore energetico";
- che l'intervento è compatibile, altresì, con le linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10/09/2010.

RITENUTO

di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il Proponente ed il Comune sede dell'intervento;

VISTO

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- la DGR 1642/09;
- il D.M. 10/09/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Gianpaolo Signoriello e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore dott. Luigi Velleca

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. di autorizzare il progetto proposto dalla società Geosystem srl con sede legale in Montesarchio (BN) alla via Biancolelle, 35 fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica



PROVINCIA DI BENEVENTO

- da fonte fotovoltaica, per una potenza nominale complessiva di 993 KWp da realizzarsi su terreni siti nel Comune di Benevento , in località Giaretiello;
2. di autorizzare la connessione dell'impianto mediante (vedi modalità di connessione);
 3. l'impianto, nonché le opere connesse, come gli adeguamenti alla viabilità di accesso e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole del layout di centrale del progetto definitivo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

Di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni dell' ARPAC – Tecniche acustiche

- il Proponente provveda a dare debita comunicazione a questa agenzia della piena conformità al progetto delle opere realizzate e della data di attivazione dell'impianto, entro e non oltre 30 gg. dall'attivazione stessa;
- Il proponente verifichi, ad impianto attivo, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente presso l'area d'impianto e i recettori individuati nella valutazione previsionale, e trasmetta la relazione sulle misure effettuate.
- L'Agenzia si riserva comunque, di verificare, dopo l'attivazione dell'impianto che i valori pressione sonora misurati rientrino nei limiti fissati dalla normativa vigente.
- Si precisa che in mancanza di riscontro agli adempimenti di cui sopra presente parere tecnico rilasciato si intenderà decaduto.

• Prescrizioni Tecniche per i campi elettrici e magnetici

- il Proponente provveda a dare debita comunicazione a questa agenzia della piena conformità al progetto delle opere realizzate e della data di attivazione dell'impianto, entro e non oltre 30 gg. dall'attivazione stessa;
- Il proponente verifichi, ad impianto attivo, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente presso l'area d'impianto, lungo il cavidotto di vettoriamento, nei pressi del punto di consegna, e trasmetta la relazione sulle misure effettuate.
- L'Agenzia si riserva comunque, di verificare, dopo l'attivazione dell'impianto che i valori di campo elettrico e magnetico misurati rientrino nei limiti fissati dalla normativa vigente.
- Si precisa che in mancanza di riscontro agli adempimenti di cui sopra presente parere tecnico rilasciato si intenderà decaduto.

Prescrizioni dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento 1

- Impone il rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Arpac, in relazione alle potenziali ricadute sui recettori sensibili;
- Sono fatte salve le ulteriori cautele, che si dovessero rendere necessarie in corso d'esercizio, a tutela della salute pubblica.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania:

1. Siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia per:
 - a) gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra i picchetti
 - b) gli attraversamenti e avvicinamenti con linee di telecomunicazione interrato ed aree indicate nella planimetria inviata .
2. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione presentato dalla soc. Geosystem s.r.l. in data 21/09/2010, registrato a Benevento il 03/08/2010 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano all'ex Ministero delle Comunicazioni ora Ministero dello Sviluppo Economico Dip. Comunicazioni dal R.D. nr. 1775/1933 e dal D. Lgs n. 259 del 01/08/2003 c.c.e.

Si ricorda che l'impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo Nulla Osta di competenza di quest'Ispettorato Territoriale della Campania, che sarà rilasciato:

- Dopo esito favorevole di eventuale sopralluogo tecnico;
- Dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'impianto elettrico in oggetto e gli impianti TLC eventualmente interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C. I. T.T. serie K-L e C.E.I.103-6;
- Dopo aver presentato a lavori ultimati, dichiarazione di conformità attestante il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia relativamente ai punti 1 e 2

Prescrizioni del Genio Civile di Benevento:

1. la società Geosystem srl comunichi al Settore del Genio Civile di Benevento, almeno 15 giorni prima, l'inizio dei lavori;
2. la stessa provveda, con l'inizio dei lavori, a trasmettere al Settore del Genio Civile di Benevento l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo di € 138,16 PARI AL 35% delle spese di istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico, effettuando il relativo versamento sul c/c postale n. 21965181 - codice 1502 - intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria";
3. la costruzione dell'elettrodotto avvenga in conformità al progetto e alle integrazioni valutate nell'istruttoria con particolare attenzione alla profondità di posa del cavo;
4. siano rispettate le prescrizioni di legge vigente in materia per:
 - gli attraversamenti con le linee di telecomunicazione tra i picchetti;
 - gli attraversamenti e avvicinamenti con le linee di telecomunicazione interrato ed aeree indicate nella planimetria inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni con separata corrispondenza;
5. decorso il termine di tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, la Società Geosystem srl richieda formalmente al Settore Genio Civile di Benevento gli adempimenti relativi al collaudo dell'opera medesima, nonché la quantificazione



PROVINCIA DI BENEVENTO

dell'importo che sarà tenuta a versare a conguaglio per spese d'istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico.

6. Autorizzazione Sismica: prima dell'inizio dei lavori il Proponente, dovrà inoltrare richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Sismica utilizzando la modulistica prevista (cfr. D.D.n. 57 del 31/12/2009), corredata da un progetto esecutivo così come prescritto dalla norma (D.P.R. n. 380/2001, N.T.C. 2008 e circolare esplicativa).

Prescrizioni Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento:

- Si preveda un' idonea barriera costituita da piante di medio ed alto fusto, tipiche della vegetazione locale, lungo tutto il lotto, in modo da mitigare l'impatto da esso generato sul paesaggio circostante e su eventuali visuali di pregio.

Prescrizioni della Soprintendenza per i beni Archeologici di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento:

- I lavori d'impianto del campo fotovoltaico e tutte le opere che prevedono scavo e movimento terra vengano eseguiti sotto il controllo dell'Ufficio Archeologico di Benevento che, pertanto, dovrà essere avvisato con congruo anticipo prima dell'inizio dei lavori (telefax 0824.310945).

Inoltre il Proponente è obbligato:

al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, sulla base dello specifico piano di dismissione, presentato in allegato al progetto, e che indica le metodiche per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi. A tal fine, il Proponente provvederà all'atto dell'avvio dei lavori a versare, in favore della Provincia di Benevento, una cauzione di € 175.000,00 (corrispondente al 5% del valore presunto dell'investimento e avente durata pari alla vita tecnica dell' impianto così come indicato in progetto) mediante fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino

- a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, alla Provincia di Benevento (Settore Territorio ed Ambiente – Trasporti e Politiche Energetiche – Servizio Energia) tale garanzia fideiussoria con raccomandata a/r, a mano ovvero tramite corriere;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
- ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Provincia di Benevento – Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche – Servizio Energia , al Genio Civile di Benevento,



PROVINCIA DI BENEVENTO

copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;

- I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia di Benevento (Settore Territorio ed Ambiente - Trasporti e Politiche Energetiche - Servizio Energia) con raccomandata a/r. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
 - L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;
 - Il proponente comunica alla Provincia di Benevento - Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche - Servizio Energia - la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.
 - Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Provincia di Benevento - Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche - Servizio Energia a seguito di motivata richiesta del proponente.
 - Il proponente trasmette alla Provincia di Benevento - Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche - Servizio Energia, durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
- 1.** Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione precedente.
 - 2.** Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
 - 3.** Copia del presente atto è inviata all'Albo Pretorio della Provincia di Benevento e sarà pubblicata, oltre che all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.benevento.it; sarà, altresì, consultabile sul sito dell'Assessorato alle politiche Energetiche ed ai Trasporti della Provincia di Benevento all'indirizzo www.assessoratoprovinciabn.it/energia/ nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

IL DIRIGENTE